



РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР

Форма РР—11.1.1

СЕРТИФИКАТ ОБ ОДОБРЕНИИ ТИПОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Наименование: Панели управления типа ПУ

Организация-изготовитель: ООО НПФ «МРС Электроникс»

Техническая документация согласована по поручению ГУ РРР от 24.06.2015г. № 06-04-1286 письмом филиала № ВВФ-ПЗ764-3319 от 30.07.2015г.
Технические условия ННПМ.468264.001ТУ «Панели управления»

Головной образец испытан и освидетельствован по программе, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра.

Назначение и ограничения:

Индикация, управление, контроль и сигнализация на судах с классом РРР

Настоящий сертификат действителен с 29.02.2016 г. до 29.02.2021г.

№ 02-11.1-2.10.12-0018



Заместитель директора ВВФ РРР
(должность)



(подпись)

Соловьев А.В.
(фамилия, и., о.)

Технические показатели:

Панели управления типов: ПУ 5, ПУ 7, ПУ 10, ПУ 5Щ, ПУ 7Щ, ПУ 10Щ, ПУ-Д

Тип сенсорной панели - TFT

Диагональ экрана - 5, 7, 10 дюймов (12.7, 17.8, 25.4 см)

Напряжение питания - 24В постоянного тока

Порты ввода/вывода - USB 2.0, RS-485, Ethernet

Диапазон рабочей температуры - -10°C...+55°C

Климатическое исполнение - OM4

Степень защиты: IP44 по лицевой стороне (для пультного исполнения), IP44 (для щитового исполнения)

Настоящий сертификат об одобрении типового материала/изделия не заменяет сертификат или аналогичный документ Российского Речного Регистра, выдаваемый на конкретное изделие.

Настоящий сертификат об одобрении типового материала/изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Речного Регистра случаях.



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ ТИПА

Наименование: Панели управления типа ПУ

Организация-изготовитель: ООО НПФ «МРС Электроникс»

Техническая документация согласована по поручению ГУ РРР от 24.06.2015г. № 06-04-1286 письмом филиала № ВВФ-П3764-3319 от 30.07.2015г.
Технические условия ННПМ.468264.001ТУ «Панели управления»

Образец испытан и освидетельствован по программе, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения:

Индикация, управление, контроль и сигнализация на судах с классом РРР

Настоящее свидетельство действительно с 29.02.2016 г.

№ 02-11.4-2.10.12-0019



Заместитель директора ВВФ РРР
(должность)




(подпись)

Соловьев А.В.
(фамилия, и., о.)

Технические показатели:

Панели управления типов: ПУ 5, ПУ 7, ПУ 10, ПУ 5Щ, ПУ 7Щ, ПУ 10Щ, ПУ-Д

Тип сенсорной панели - TFT

Диагональ экрана - 5, 7, 10 дюймов (12.7, 17.8, 25.4 см)

Напряжение питания - 24В постоянного тока

Порты ввода/вывода - USB 2.0, RS-485, Ethernet

Диапазон рабочей температуры - -10°C...+55°C

Климатическое исполнение - OM4

Степень защиты: IP44 по лицевой стороне (для пультового исполнения), IP44 (для щитового исполнения)

Настоящее свидетельство об одобрении типа не заменяет сертификат или аналогичный документ Российского Речного Регистра, выдаваемый на конкретное изделие.

Настоящее свидетельство об одобрении типа теряет силу в случаях, предусмотренных Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.