



Общество с ограниченной ответственностью  
Научно- производственная фирма  
**«MPC Электроникс»**

Юр. адрес: 603137, г. Н.Новгород ул. Ларина, д. 7, эт. 2, пом. 12; Для корреспонденции: 603137, г. Н.Новгород, ОПС 137, а/я 159; Адрес обособленного подразделения: 603044, г. Н.Новгород, Сормовское шоссе, д. 24Н;  
ИНН 5261047820 КПП 526101001 р/с 40702810242050006204, кор./с 30101810900000000603  
БИК 042202603, ПАО «Сбербанк» Волго-Вятский банк г.Н.Новгород  
т/факс: +7 (831) 411-54-89, 275-93-80, E-mail: info@mrs-e.ru, WEB: mrs-e.ru

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Ограничение по проведению испытаний изделий ВА, изготовленных по техническим условиям ННПС.656342.002ТУ ред.2**

1. Не допускается проведение испытаний по проверке прочности изоляции входных и выходных цепей статических преобразователей ВА, изготовленных по техническим условиям ННПС.656342.002ТУ ред.2 (далее изделие ВА), так как это может привести к выходу из строя микросэлектронных компонентов (15.15 ГОСТ Р 54585-2011). Данные испытания проводятся только заводом-изготовителем!

2. Если изделие ВА встроено в распределительное устройство (щит), то при проведении испытаний прочности изоляции этого распределительного устройства (щита) входные и выходные цепи изделия ВА должны быть полностью отключены от цепей распределительного устройства!

3. Несоблюдение данных требований ведет к нарушению условий гарантии.

Исполнительный директор

И.В. Русаков

	Свидетельство о признании РРР №0211160		Свидетельство РС о соответствии системы контроля качества изготовителя (СКСК2) №21.50065.130		Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001-2015 сертификат №19.0982.026		Система менеджмента качества сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 сертификат №19.0983.026
--	---	--	--	--	--	--	--