



Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание.
	Комплект оборудования СУТС СУ-Щ-30.30.15 IP22	1	
	(ПУ 7, СУ-ПЛК) ННПМ468264.002ТУ		
	Источник бесперебойного питания ИБП-220/24-17 (20A)	1	
	IP22, ~220V/=24V, Iвых макс = 20A		
	ННПС.425629.001ТУ редакция 2		
	Щит системы сигнализации взрывоопасной концентрации газов, IP22	3	
	БСП	1	
	ВД		

Система обеспечивает:

- 1) Отображение на панели управления, встроенной в щит СУТС СУ-Щ-30.30.15, информации по каждому датчику.
- 2) Аварийно предупредительную сигнализацию по превышению порога срабатывания датчиков и неисправности системы.
- 3) Квитирование сигнализации
- 4) Регулировку яркости панели управления
- 5) Питание системы от источника ~220V с переключением питания системы на встроенные АБ в случае пропадания питания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система сигнализации взрывоопасной концентрации газов СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ		
Разраб.	Мунин			16.07.15			
Проф.							
Т.контр.							
Н.контр.	Выюгин						
Утв.	Русаков						
					Лист	1	Листов 3
					ООО НПФ "МРС Электроникс"		